

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом управління освіти і науки
Тернопільської міської ради
від 11.08.2025 №221

АКТ
прийому готовності
ГАЛИЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ
ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА
до роботи у 2025/2026 навчального року

Повна адреса м. Тернопіль, вул. Б. Хмельницького, 15.
Телефон 25-76-49

Прізвище, ім'я, по батькові керівника **БАБ'ЮК Марія Петрівна**

Відповідно до наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 11.08.2025 №221 «Про перевірку готовності закладів загальної середньої освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2025/2026 року» моніторинг готовності закладу освіти проводила комісія у такому складі:

Голова комісії:

Ольга Похилик – начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

Заступник голови комісії:

Ірина Сум – заступник начальника - начальник відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти.

Члени комісії:

- Назарій Вересюк – інженер (фахівець з охорони праці і ремонту устаткування) групи централізованого господарського обслуговування при управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради;
- Борис Климчук – консультант ТКМЦНОІМ;
- Наталія Гуска – представник Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області;
- Андрій Богуцький – представник Тернопільського РУ ГУ ДСНС України у Тернопільській області;
- Ірина Стефановська – представник сектору ювенальної превенції ВППП Тернопільського РУ поліції ГУНП у Тернопільській області;
- Ігор Ракочий – представник управління патрульної поліції в Тернопільській області ДПП.

Комісією встановлено:

1. У 2025/2026 навчальному році в закладі освіти буде навчатися: **72 групи, 1907 здобувачів освіти та учнів ВСП «Професійний ліцей»; 5 класів гімназії «Гармонія» - 146 учнів.**
2. Наявність освітньої програми - **наявна.**
План роботи закладу освіти на новий навчальний рік (наявність розділу з охорони праці) - **наявний;**
3. Стан та якість ремонту приміщень:
капітального – **задовільний.**
поточного – **задовільний.**
Хто виконував роботи з ремонту будівель – власними силами.
4. Стан території та її площа - **29109 м².**

5. Кількість і стан допоміжних споруд - **відсутні.**

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан - **наявні, стан задовільний.**

6. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан - **наявна, стан задовільний.**

7. Стан захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, кількість осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або актуальності об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укриття						
Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укриття	Б. Хмельницького, 15.	697 осіб (551 здобувач освіти + 146 учнів) - 532 м ²	так	так	так	готовий
	Б.Лепкого,4	397 осіб – 278 м ²	так	так	так	готовий
	Б.Лепкого,12	250 осіб – 175 м ²	так	так	так	готовий

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення, так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями, так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	Примітка
Навчальний корпус №1	Б.Хмельницького, 15.	так	так	так	так	так	так	
Навчальний корпус №2	Б.Лепкого,4	так	так	ні	ні	так	так	
Навчальний корпус №3	Б.Лепкого,12	так	так	ні	ні	так	так	

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

8. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		фільтрувальними протигазами		респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	221					
Здобувачі освіти	2053					

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

9. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) - **ні**;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні /ні) - **наявна**;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) - **ні**;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) - **наявне**;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / немає) - **наявне в корпусі №1**;

10. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан

Назва	Кількість/площа	Технічний стан	Забезпеченість обладнанням
Спортивний зал 1 корпус	1 - 447 кв.м.	задовільний	забезпечено
Спортивний зал 3 корпус	1- 142.5 кв.м.	задовільний	забезпечено

11. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Мовно-літературних дисциплін та ділового мовлення	1	повністю		є		наявні
Історії та суспільних дисциплін	1	повністю		є		наявні
Математики та вищої математики	1	повністю		є		наявні
Хімії та природничих наук	1	повністю		є		наявні
Фізики	1	повністю		є		наявні
Музей національної слави (лекційна зала)	1	повністю		є		наявні
Зразковий музей героя України В'ячеслава Максимовича Чорновола	1	повністю		є		наявні
Публічного права	1	повністю		є		наявні
Трудового права та права соціального забезпечення	1	повністю		є		наявні
«Зала судових засідань»	1	повністю		є		наявні
Редакторської майстерності	1	повністю		є		наявні
Архітектури обчислювальних систем	1	повністю		є		наявні
Тестування та адміністрування програмних систем	1	повністю		є		наявні
Комп'ютерної графіки	1	повністю		є		наявні
Алгоритмізації та програмування	1	повністю		є		наявні

Проектування та розробки інформаційних систем	1	повністю		€		наявні
Спецзасобів правоохоронної діяльності	1	повністю		€		наявні
Медіа-студія «StudLab».	1	повністю		€		наявні
Історії мистецтва, костюму та зачіски	1	повністю		€		наявні
Захисту України	1	повністю		€		наявні
Технології процесу та композиційної організації форми	1	повністю		€		наявні
Основ технології та устаткування для виготовлення швейних виробів	1	повністю		€		наявні
Живопису та кольорознавства	1	повністю		€		наявні
Рисунку	1	повністю		€		наявні
З ремонту автомобіля	1	повністю		€		наявні
Основ безпеки дорожнього руху	1	повністю		€		наявні
Креслення, художнього проектування та макетування	1	повністю		€		наявні
Фізики та електроматеріалознавства	1	повністю		€		наявні
Правил дорожнього руху	1	повністю		€		наявні
Матеріалознавства	1	повністю		€		наявні
Будови та експлуатації автомобіля	1	повністю		€		наявні
Будови та ТО автомобілів на альтернативних джерелах палива -	1	повністю		€		наявні
Навчальний «Бар»	1	повністю		€		наявні
Навчальний кабінет «Готель»	1	повністю		€		наявні
Технології і організації туристичного обслуговування	1	повністю		€		наявні
Економіки та організації діяльності підприємства	1	повністю		€		наявні

Організації обслуговування	1	повністю		€		наявні
Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства	1	повністю		€		наявні
Охорони праці та безпеки життєдіяльності	1	повністю		€		наявні
Мультимедійний лінгафонний кабінет	1	повністю		€		наявні
Фінансів та фінансів підприємств	1	повністю		€		наявні
Бухгалтерського обліку і звітності у комерційних банках, банківських операцій	1	повністю		€		наявні
Екскурсійної та музейної справи	1	повністю		€		наявні
Податкової і бюджетної системи	1	повністю		€		наявні
Геодезії та землепорядного проектування	1	повністю		€		наявні
Ландшафтознавства, геології і ґрунтознавства	1	повністю		€		наявні
Іноземних мов	3	повністю		€		наявні
Мультимедійний лінгафонний кабінет	1	повністю		€		наявні
Туристичного краєзнавства і країнознавства -	1	повністю		€		наявні
«Психологічна студія»	1	повністю		€		наявні
Історія мистецтва костюму та зачіски	1	повністю		€		наявні
Комп'ютерних систем та мереж	1	повністю		€		наявні

12. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень, лабораторій	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітлення	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Майстерні: 1) Навчально-виробнича швейна майстерня	49,6	20	наявне за нормою	плитка	змішане	наявні

2) Редакційно-видавничих технологій	44,9	12	наявне за нормою	плитка	змішане	наявні
3) Ремонту та діагностики автомобільного транспорту	108	14	наявне за нормою	плитка	змішане	наявні
4) Слюсарно-механічна майстерня	48,4	15	наявне за нормою	Промисловий лінолеум	змішане	наявні
5) З ремонту та обслуговування легкових автомобілів	66,4	27	наявне за нормою	плитка	змішане	наявні
Лабораторії 1) Дизайну зовнішнього та внутрішнього середовища, формоутворення і конструювання	48,2	20	наявне за нормою	плитка	змішане	наявні
2) Технології виробництва продукції	113	47	наявне за нормою	плитка	змішане	наявні
3) Інформаційних технологій	131	54	наявне за нормою	ламінат	змішане	наявні
4) Проектування одягу	33,6	14	наявне за нормою	плитка	змішане	наявні
5) Технології перукарських робіт, проектування та обладнання	65,6	27	наявне за нормою	плитка	змішане	наявні
6) Манікюрної справи	47,4	19	наявне за нормою	ламінат	змішане	наявні
7) Художнього моделювання зачіски та постижу	50,3	20	наявне за нормою	ламінат	змішане	наявні
8) Ресторанної справи	40	12	наявне за нормою	паркетна дошка	змішане	наявні
9) Легкових та вантажних автомобілів	80	15	наявне за нормою	леноліум	змішане	наявні
10) Будови та ТО легкового автомобіля	119,6	40	наявне за нормою	Промисловий лінолеум	змішане	наявні
11) Будови та ТО вантажного автомобіля -	50	20	наявне за нормою	Промисловий лінолеум	змішане	наявні
12) Криміналістична лабораторія	46,9	19	наявне за нормою	паркет	змішане	наявні

13) Декоративної косметики	34,9	14	наявне за нормою	плитка	змішане	наявні
14) Інтернету речей	49,8	20	наявне за нормою	плитка	змішане	наявні

11. Наявність методичного кабінету - **наявний**.

12. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників - **наявний у корпусі №1**.

13. Наявність технічних засобів навчання (ТЗЗ), їх стан і зберігання.

№ з/п	Назва ТЗЗ	Кількість	Справні	Несправні
1.	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	160	Справні	
2.	Магнітофони	1	Справний	
3.	Телевізори	20	Справні	
4.	Мультимедійні дошки	4	Справні	
5.	Радіовузол	1	Справний	
6.	Мовна лабораторія	1	Справна	
7.	Проектори	32	Справний	
8.	Пристрій для зашторювання /екрани	2/16	Справні	
9.	Мультиборди/ принтери	1/60	Справні	
10.	Сканер Canon Lide 400	6	Справні	
11.	Ноутбук Lenovo	113	Справні	

14. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентаря за нормами, їх стан - **корпус №1 - 447 кв.м., забезпечений згідно норм, корпус №3 – 142 кв.м., забезпечений згідно норм.**

15. Наявність та розміри актового залу, конференцзалу та забезпечення пожежної безпеки - **актові зали наявні, забезпечені засобами пожежної безпеки.**

16. Стан меблів (у класних кімнатах, кабінетах тощо) – **задовільний**

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм і ростових груп.

17. Наявність їдальні та буфету - **в кожному корпусі наявні,**

кількість посадочних місць наявні: **корпус №1 148 кв.м. – 80 осіб, корпус №2 95 кв.м. - 16 осіб, корпус №3 – 100 кв.м. – 20 осіб.**

забезпеченість посудом та стан меблів - **забезпечено, задовільний стан,**

оснащеність технологічним та холодильним обладнанням - **оснащено,**

санітарний стан - **задовільний,**

умови для миття рук - **наявні,**

Наявність проточної води: холодної – **наявна, гарячої - немає.**

18. Організація питного режиму - **організовано; встановлено фільтри для очищення води в усіх корпусах.**

19. Наявність медичного кабінету - **наявні 3 медичні кабінети в усіх корпусах.**

хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я здобувачів освіти - **медичний контроль здійснюють один лікар, один фельдшер та одна сестра медична.**

20. Наявність і стан бібліотеки – **наявна, стан задовільний.**

Фонд підручників, посібників, художньої літератури **60326, періодичних видань 2170.**

Забезпеченість підручниками за предметами – **98%, відбувається оновлення підручників для 8 класу.**

21. Тип освітлення:

Забезпеченість освітлення в кабінетах - **згідно з нормами.**

22. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення – **проведено.**

23. Стан протипожежного обладнання:
 вогнегасники **125** (шт.) - **стан задовільний**
 пожежні крани **20** (шт.), рукава **21** (шт.) - **стан задовільний**.
 пожежні гідранти - **відсутні**, місце розташування – **немає**.
 пожежні щити **4** (шт.) - **стан задовільний**.
 Пожежні шафи – **21, стан задовільний**
 блискавкозахист (наявність) – **відсутній**.
 Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування - **в наявності у корпусі №1**
 Наявність і відповідність евакуаційних шляхів та виходів – **наявні**.
 Проведення вогнезахисної обробки будівельних конструкцій - **проведено**.
 Наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації – **наявні**.
 Інші питання пожежної безпеки **проведено технічне обслуговування вогнегасників та перекантовка рукавів – акт від 14.08.2025 року**.
28. Стан покрівлі – **задовільний**.
29. Наявність і стан інженерних комунікацій:
 водопостачання - **наявне задовільне**; газопостачання (електропостачання) - **нема**,
 каналізація - **наявна, задовільна**.
30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну – **задовільний, забезпечено**.
31. Наявність підсобного господарства та його стан - **відсутнє**.
32. Наявність гуртожитку та його стан - **відсутній**.
33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) **наявні - забезпечено в повному обсязі**.
34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими - **готові усі корпуси**.
 Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан – **централізоване, задовільний**.
 Чи опресована опалювальна система – **так**.
35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом – **забезпечено**.
36. Наявність та реєстрація колективного договору - **наявний і зареєстрований**.
 (реєстраційний №1/24 від 07.03.2024 р.)

Висновок комісії про готовність закладу освіти до 2025/2026 навчального року:

Уважаю, за умови утримання та дотримання вимог пожежної та технічної безпеки, через наявність та обслуговування інструкцій з пожежної безпеки, розроблено вимог заповнення до утримання та експлуатації укріплень для укріплення об'єкту чорного металу, виконано заходів щодо унеможливлення доступу на територію закладу освітніх закладів, а також утримання вимог технічної безпеки освітнього закладу в тому числі утримання програм документів та вивчення вимог дотримання Програм керівних НАССР, дотримання вимог КМУ №305 від 24.03.2021 з урахуванням та утримання вимог керівних:

- прикладних закладу вимог системи моніторингу сигналізації;
- вимог керівних закладу вимог системи керування евакуаційними шляхами системи обслуговування пропанової і газової мережі на предмет евакуаційного і титаново-2;
- на шляхах евакуації по сходових клітках та підземних встановити евакуаційне освітлення;

- на виходах з коридорів у сходовій клітці встановити дверні пороти, що з'єднують коридор зі сходовою кліткою;
- виконати ремонт на першому, 12-му та виходу з набутого коридору на 1-й поверсі в сходовій клітці з урахуванням вимог безпеки - зручності входу з металевими трубами.

Голова комісії:

_____ (підпис)

Ольга ПОХИЛЯК

Заступник голови комісії

_____ (підпис)

Ірина СУМ

Члени комісії:

_____ (підпис)

Назарій ВЕРЕСЮК

_____ (підпис)

Борис КЛИМЧУК

_____ (підпис)

Наталія ГУСКА

_____ (підпис)

Андрій БОГУЦЬКИЙ

_____ (підпис)

Ірина СТЕФАНОВСЬКА

_____ (підпис)

Ігор РАКОЧИЙ