

ГАЛИЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ  
ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Галицького фахового  
коледжу імені В'ячеслава Чорновола

Марія БАБ'ЮК

Наказ від 15.01.2014 № 01/04-2

**ІНСТРУКЦІЯ №25**

**про заходи пожежної безпеки для приміщень  
Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола**

**1. Загальні положення**

Ця інструкція поширюється на всі службові та допоміжні приміщення Галицького фахового коледжу.

Усі працівники при прийнятті на роботу і за місцем роботи повинні проходити інструктаж з питань пожежної безпеки.

Відповідальність за пожежну безпеку структурних підрозділів (лабораторії, навчальні кабінети, майстерні, склад, бібліотека тощо) несуть їх керівники.

**2. Основні вимоги пожежної безпеки**

**2.1. Утримання території.**

Території коледжу слід постійно утримувати в чистоті. Відходи пальних матеріалів, опале листя і суху траву слід регулярно прибирати і вивозити з території у місця, погоджені відповідними органами державного нагляду.

Дороги, проїзди та під'їзи до будівель, а також доступи до пожежного інвентаря та обладнання мають бути завжди вільними.

На території коледжу не дозволяється розкладання вогнищ, спалювання сміття.

**2.2. Утримання приміщень, будівель, споруд.**

Приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ 3864-1:2005 та ДСТУ 6309:2007.

Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення (шириною не менше 1 м). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільно, нічим не захарашувати.

Розміщення акумуляторних, зберігання легкозаймистих матеріалів у будівлях, пов'язаних з перебуванням дітей, а також у підвалних і цокольних приміщеннях не дозволяється.

В приміщеннях коледжу не дозволяється:

- проводити реконструкцію, перепланування, зміну функціонального призначення без погодження з органами державного пожежного нагляду;
- влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);
- захаращувати підступи до засобів пожежогасіння;
- захаращувати шляхи евакуації;
- палити, використовувати легкозаймисті рідини;
- здійснювати вогневі, електрозварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт в будівлях у разі наявності в їх приміщеннях людей;
- обгортати електричні лампи папером, матерією та іншими горючими матеріалами;
- застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи і ліхтарі;
- виконувати прибирання приміщень, очищення деталей і обладнання за допомогою легкозаймистих і горючих рідин;
- здійснювати відігрівання труб системи опалення, водопостачання, каналізації тощо із застосуванням відкритого вогню;
- зберігати на робочих місцях і в шафах, а також залишати в кишенях спецодягу використані обтиральні матеріали;
- залишати без нагляду ввімкнені в мережу лічильні машини, радіоприймачі, нагрівальні прилади, телевізори та інші електроприлади.

Вогневі і зварювальні роботи можуть виконуватися тільки з дозволу керівника з оформленням наряд-допуску. Ці роботи мають проводитися згідно з вимогами правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних та інших вогневих робіт.

Усі будівлі і приміщення освітнього закладу мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння.

### **2.3. Електроустановки.**

Електричні мережі та електрообладнання, що використовуються в коледжі, та їх експлуатація повинні відповідати вимогам діючих Правил влаштування електроустановок та ДНАОП 0.00-1.21-98.

Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств - виготовлювачів.

У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток і інших електровиробів слід негайно їх вимкнути та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.

Шафи, в яких установлені електрощити, повинні бути постійно зачинені на замок.

Доступ до електрощитів, електродвигунів і пускорегулювальних апаратів повинен бути завжди вільним.

Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

- використовувати кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією;
- залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими кінцями;
- переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;
- користуватися пошкодженими (несправними) розетками, відгалужувальними коробками, рубильниками тощо;
- зав'язувати і скручувати електропроводи і світильники, підвішувати світильники на електричних проводах;
- використовувати побутові електронагрівальні прилади (прашки, чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок в приміщеннях, де їх застосування непередбачено технологічним процесом;
- застосовувати, як електричний захист, саморобні та некалібровані запобіжники.

Усе електрообладнання підлягає зануленню або заземленню відповідно до вимог Правил влаштування електроустановок.

Заміри опору ізоляції в силових і освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на рік.

Обігрівання приміщень повинно здійснюватись тільки приладами центрального водяного опалення.

Користуватися електрообігрівачами в аудиторіях і адміністративних приміщеннях не дозволяється.

Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється:

- у разі встановлення кондиціонера у віконному отворі використовувати за опорні конструкції горючі елементи конструкцій-рам;
- кустарно переробляти кондиціонери;
- замінювати триполюсні штепсельні роз'єднувачі на двополюсні;
- встановлювати кондиціонери у внутрішніх перегородках і стінах.

### **3. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту**

Будівлі та приміщення повинні оснащуватися установками пожежної сигналізації (УСП) відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Усі установки мають бути справними і мати сертифікат відповідності.

Усі будівлі, приміщення повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, діжками з водою, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям: ломами, баграми, сокирами тощо, та засобами зв'язку.

Місця розміщення первинних засобів пожежогасіння мають зазначатися у планах евакуації, які розробляються згідно з пунктом 5 розділу II Правил пожежної безпеки в Україні.

Усі працівники повинні вміти користуватися наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження.

Приміщення, де використовуються персональні комп'ютери слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку на кожні 20 м<sup>2</sup> площа - 2 штуки. Персональні комп'ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромереж.

#### **4. Вимоги пожежної безпеки при експлуатації автотранспорту**

У приміщеннях, під навісами та на відкритих майданчиках, де зберігається транспорт, не дозволяється:

- встановлювати транспортні засоби в кількості, яка перевищує норми, порушувати план їх розміщення, зменшувати відстань між ними, а також від них до конструктивних елементів будівель (споруд);
- тримати транспортні засоби з відкритою горловиною паливних баків, а також за наявності витікання пального і мастила;
- зберігати бензин, дизельне паливо, балони з газом, за винятком палива в баках і газу в балонах, розміщених в автомобілях;
- заправляти транспортні засоби паливом у приміщеннях стоянки, обслуговування та ремонту; заправка автомобілів паливом дозволяється тільки на заправному пункті;
- зберігати тару з під пального та пожежонебезпечні речовини;
- захаращувати виїзди, ворота та проїзди;
- підзаряджати акумулятори безпосередньо на транспортних засобах;
- підігрівати двигуни відкритим вогнем, а також користуватися відкритими джерелами вогню для освітлення;
- встановлювати на загальних стоянках транспортні засоби для перевезення ЛЗР (легкозаймистих речовин) та ГР, а також горючих газів;
- після закінчення роботи залишати в транспортних засобах промасле обтиральні матеріали;
- залишати під напругою масу автомобіля з увімкненим запалюванням;
- допускати накопичення на двигуні та його картері бруду й мастила.

Кожний автомобіль повинен мати справний вуглекислотний або порошковий вогнегасник.

#### **5. Дії працівників у разі виникнення пожежі**

У разі виявлення ознак пожежі на об'єкті працівник, який їх помітив, повинен:

- негайно повідомити про це аварійно-рятувальну службу (номер телефону для виклику "101"), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;
- повідомити про пожежу керівника, або заступника;

- вжити заходів, щодо евакуації людей та матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

Керівник або заступник керівника, якого повідомлено про виникнення пожежі, повинен:

- перевірити, чи викликано аварійно-рятувальну службу;
- організувати відключення, у разі необхідності, мереж електро- і газопостачання;
- здійснювати керівництво евакуацією людей та гасіння пожежі до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів. У разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
- організувати зустріч аварійно-рятувальних підрозділів, надати їм допомогу у її ліквідації.

РОЗРОБИВ

інструктор з протипожежної профілактики

1/181-

Наталія КОНАРСЬКА

ПОГОДЖЕНО

інженер з охорони праці

Любов КУШНІР